




DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 9/Ppoż/2017

1	Producent :	ALGLAS Agnieszka Piskorz- Kowynia Ul.Tokarska 6, 30-412 Kraków tel/fax: 12 653 80 11 email : biuro@alglas.com.pl , http: www.alglas.pl	
2	Zakład Produkcyjny:	Ul. Rzemieslnicza 26 30-363 Kraków	
3	Wyrób :	Okna przeciwpożarowe w systemie ALUPROF MB-78EI	
4	Klasyfikacja wyrobu :	PKWiU 28.12.10	
5	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1	
6	Zastosowanie:	Do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.	
7	Specyfikacja:	APROBATA TECHNICZNA ITB nr AT-15-6006/2016 z 29.12.2016 r „Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF MB-78EI i ALUPROF MB60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF MB 78-EI	
8	Deklarowane Cechy :	Szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa :	EI 15
		Dymoszczelność S:	NIE
		Wodoszczelność :	Klasa 3A wg. PN-EN 12208:2001
		Przepuszczalność powietrza :	Klasa 2 wg. PN-EN 12207:2001
9	Jednostka certyfikacyjna:	Instytut Techniki Budowlanej Ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa	
10	Oswiadczenie:	Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazana w punkcie 8.	
11	Uwagi :		

Kraków Data wystawienia: 2017 -01- 01	Osoba upoważniona: Agnieszka Piskorz - Kowynia Właściciel	Podpis:  Agnieszka Piskorz-Kowynia ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków NIP: 142-298-40-0000 KRS: 1379252 www.alglas.com.pl tel/fax: 12 653 80 11 BRE Bank S.A. Nr Konta: 70 1140 2004 0000 3602 3195 8401
--	--	---