




DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 3/Ppoż/2017

1	Producent :	ALGLAS Agnieszka Piskorz- Kowynia Ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków tel/fax: 12 653 80 11 email : biuro@alglas.com.pl , http: www.alglas.pl	
2	Zakład Produkcyjny:	Ul. Rzemieslnicza 26 30-363 Kraków	
3	Wyrób :	Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-78EI w klasie EI30	
4	Klasyfikacja wyrobu :	PKWiU 28.12.10	
5	Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 1	
6	Zastosowanie:	Do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.	
7	Specyfikacja:	APROBATA TECHNICZNA ITB nr AT-15-6006/2016 z 29.12.2016 r „Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF MB-78EI i ALUPROF MB60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF MB 78-EI	
8	Deklarowane Cechy :	Szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa:	EI 30
		Dymoszczelność:	NIE
		Wodoszczelność	Klasa 3A wg. PN-EN 12208:2001
		Przepuszczalność powietrza :	Klasa 2 wg. PN-EN 12207:2001
9	Jednostka certyfikacyjna:	Centrum Techniki Okretowej S.A Ośrodek Certyfikacji Wyrobów nr. AC 170 ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk Certyfikat zgodności nr. NC/B/124	
10	Oswiadczenie:	Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazana w punkcie 8.	
11	Uwagi :		

Kraków Data wystawienia: 2017 -01- 01	Osoba upoważniona: Agnieszka Piskorz - Kowynia Właściciel	Podpis:  <small> Agnieszka Piskorz-Kowynia ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków NIP: 946 70 88 40 REGON: 351379252 www.alglas.com.pl tel/fax: 12 653 80 11 BRK Bank S.A. Nr Konta: 70 1140 2004 0000 3602 3195 8401 </small>
--	--	--