




## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 8/Ppoż/2017

1	<b>Producent :</b>	<b>ALGLAS Agnieszka Piskorz- Kowynia</b> <b>Ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków</b> tel/fax: 12 653 80 11 email : <a href="mailto:biuro@alglas.com.pl">biuro@alglas.com.pl</a> , http: <a href="http://www.alglas.pl">www.alglas.pl</a>	
2	<b>Zakład Produkcyjny:</b>	Ul. Rzemieslnicza 26 30-363 Kraków	
3	<b>Wyrób :</b>	Drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB-78EI w klasie EI60S	
4	<b>Klasyfikacja wyrobu :</b>	PKWiU 28.12.10	
5	<b>Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:</b>	System 1	
6	<b>Zastosowanie:</b>	Do stosowania jako drzwi wewnętrzne i zewnętrzne w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej oraz przemysłowych.	
7	<b>Specyfikacja:</b>	APROBATA TECHNICZNA ITB nr AT-15-6006/2016 z 29.12.2016 r „Drzwi przeciwpożarowe i/lub dymoszczelne systemów ALUPROF MB-78EI i ALUPROF MB60E EI i drzwi przeciwpożarowe systemu ALUPROF MB78EI DPA oraz zestaw wyrobów do wykonywania przeciwpożarowych ścian wewnętrznych i zewnętrznych systemu ALUPROF MB 78-EI	
8	<b>Deklarowane Cechy :</b>	Szczelność ogniowa i izolacyjność ogniowa: EI 60 Dymoszczelność EI60S : TAK Wodoszczelność	EI 60 TAK Klasa 3A wg. PN-EN 12208:2001
9	<b>Jednostka certyfikacyjna:</b>	<b>Centrum Techniki Okretowej S.A</b> <b>Ośrodek Certyfikacji Wyrobów nr. AC 170</b> ul. Szczecińska 65, 80-392 Gdańsk <b>Certyfikat zgodności nr. NC/B/124</b>	
10	<b>Oswiadczenie:</b>	Deklaruję z pełną odpowiedzialnością , że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazana w punkcie 8.	
11	<b>Uwagi :</b>		

<b>Kraków</b> <b>Data wystawienia:</b> ..... 2017 -01- 0 1 .....	<b>Osoba upoważniona:</b>  <b>Agnieszka Piskorz - Kowynia</b> <b>Właściciel</b>	 <b>Podpis: -Kowynia</b> ul. Tokarska 6, 30-412 Kraków NIP: 742-73-88-40 KRS: 0000351379252 www.alglas.com.pl tel: 12 653 80 11 BKB Bank S.A. Nr Konta: 70 1140 2004 0000 3602 3195 8401
--	--	---